



Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7
Sekretariat tel. 62 78-13-370, fax. 0-62 78-31-963
www.powiat-wieruszowski.pl e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl



ISO 9001:2009

Wieruszów, dnia 21.07.2011r.

Nr RP.272.11.2011

Wg listy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie, etap II – przebudowa elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający w związku z otrzymaniem następujących pytań:

- 1) Proszę określić kolor stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych Dz – 3 w zestawieniu stolarki,
- 2) Proszę o odpowiedź czy drzwi zewnętrzne Dz3 oraz odcinek 1,0 m mają być całe przeszklone od góry do dołu oraz czy szyba w tych drzwiach :
 - ma być zwykła o współczynniku 1.1
 - ma być szyba bezpieczna z jednej strony czy z dwóch stron.

wyjaśnienia

Ad. 1 Kolor stolarki – obustronnie biały.

Ad. 2 Drzwi mają być przeszklone na całej wysokości. Szyba ma być bezpieczna z dwóch stron. Szyby niskoemisyjne o współczynniku $U=1.8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Jednocześnie zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie, etap II – przebudowa elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

w następujący sposób:

- 1) pkt 8 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania : do 15.09.2011r.”
- 2) „19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów pok. 18 (biuro podawcze) do dnia 28.07.2011r. do godz. 10: 00.

1. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę należy opisać następująco:

„Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie ...”. Nie otwierać przed 28.07.2011r. godz. 10:30.