

5.4. Zestawienie zastosowanej wentylacji w pomieszczeniach

STAROSTWO POWIATOWE
W WIERUSZOWIE
98-400 WIERUSZÓW
ul. Rynek 1-7

L.p.	Pomieszczenie	Krotność wymiany	Ilość świeżego powietrza	Wentylacja nawiewna	Wentylacja wywiewna
PIWNICA					
0.01.	toaleta męska	50 m ³ /h + 2 w/h	89 m ³ /h	kratka nawiewna w drzwiach	mechaniczna wentylator EDM 100; 89 m ³ /h (sprzężony z czujnikiem ruchu)
0.02	Kotłownia	4 w/h	100 m ³ /h	Nawietrzak ścienny typu "Z"	grawitacyjna
0.03	pom. rękodzieło	3 w/h	269 m ³ /h	Nawietrzak ścienny 2 x NP2	mechaniczna wentylator kanałowy TD-350/125; 270 m ³ /h kanał „spiro” kratka wentyl. KW
0.04	pom. niszczenia dokument.	2 w/h	92 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	mechaniczna wentylator EDM 100; 92 m ³ /h
0.04	pom. porządk.	4 w/h	151 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	kanał „spiro” kratka wentyl. KW
0.05	pom. produkcja	3 w/h	249 m ³ /h	Nawietrzak ścienny 2 x NP2	kanał „spiro” kratka wentyl. KW
0.06	pom. drukarnia	3 w/h	265 m ³ /h	Nawietrzak ścienny 2 x NP2	kanał „spiro” kratka wentyl. KW
PARTER					
1.01	szatnia	3 w/h	91 m ³ /h	Nawietrzak ścienny NP2	grawitacyjna
1.02	toaleta damska	50 m ³ /h + 2 w/h	77 m ³ /h	kratka nawiewna w drzwiach	mechaniczna wentylator EDM 80; 77 m ³ /h (sprzężony ze światłem)

mechaniczna - wentylator kanałowy KD 255L 1985 m³/h