











**STAROSTWO POWIATOWE  
W WIERUSZOWIE  
98-400 WIERUSZÓW  
ul. Rynek 1-7**

**OZNACZENIA:**

-  - Piec ceramiczny ( Pc nr1) komorowy z zestawem 2 płyt do wypalania ceramiki o mocy 13,3kW, Un=400V  
( dostawa Inwestorska )
-  - Piec ceramiczny ( Pc nr2) komorowy z zestawem 4-5 płyt do wypalania ceramiki o mocy 10,5kW, Un=400V  
( dostawa Inwestorska )
-  - Podgrzewacz c.w.u o poj. 90l - ujęty w branży sanitarnej
-  - Sterownik kotła CO - ujęty w branży sanitarnej
-  - Niszcarka przemysłowa o mocy 7,5kW, Un=400V - ( dostawa Inwestorska)
-  - Belownica o mocy 5,5kW, Un=400V - ( dostawa Inwestorska)
-  - Pompa obiegowa trójfazowa typ 40Pot120 - ujęta w branży sanitarnej
-  - Pompa cyrkulacyjna jednofazowa typ 20PWr30c - ujęta w branży sanitarnej
-  - Zestaw instalacyjny nr 1 do nr 4 ( łącznik włącz. wył. 0-1 oraz gniazdo trójfazowe 32A - 3P+N+PE)  
Un=400V w wykonaniu IP min. 44
-  - Zestaw instalacyjny nr 5 ( łącznik włącz. wył. 0-1 oraz gniazdo trójfazowe główne 32A - 3P+N+PE  
i gniazdo jednof. boczne 16A - 2P+PE) w wykonaniu IP min. 44

**ARTUR POWOLNY**

*mgr inż. elektryk*

Uprawniony Projektant i Kierownik Budowy  
w Specjalności Sieci i Instalacji Elektrycznych

Upr. Nr 34/98 U.W. Kalisz

Upr. Nr 163/01 U.W. Łódź

Mirków 105, 98-400 Wieruszów

**BIURO PROJEKTÓW „ELEKTROPROJ”**

98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 22A, tel.(0-62) 78 42 310, kom. 0609 909 934

e-mail: czeslaw.wroblewski@neostrada.pl

**Oznaczenia**

*inżynier elektryk*

Upr. do wyk. projektów i kier. bud.

Upr. Nr 12/77, D. Skala 8, poz. 46

98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 22A

Projektował		inż.Cz. Wróblewski		
Opracował				
Sprawdził				

**rys. nr 4<sub>2/2</sub>**