

**STAROSTWO POWIATOWE  
W WIERUSZOWIE  
98-400 WIERUSZÓW**

- A1 - Oprawa oświetleniowa do nabudowania z rastrem do czterech świetlówek liniowych T8 o mocy 4x18W, 230V-50 Hz, stopień ochrony IP20, wyposażona w statecznik elektroniczny,.
- A1/AW- Oprawa oświetleniowa do nabudowania z rastrem do czterech świetlówek liniowych T8 o mocy 4x18W, 230V-50 Hz, IP20, wyposażona w statecznik elektroniczny z modułem awaryjnym 3 godzinnym.
- A2/AW- Oprawa oświetleniowa do nabudowania z kloszem do dwóch świetlówek liniowych T8 o mocy 2x36W, 230V-50 Hz, IP20, wyposażona w statecznik elektroniczny z modułem awaryjnym 3 godzinnym.
- A3 - Oprawa oświetleniowa do nabudowania z kloszem do jednej świetlówki liniowej T8 o mocy 36W, 230V-50 Hz, IP20, wyposażona w statecznik elektroniczny.
- A3/AW - Oprawa oświetleniowa do nabudowania z kloszem do jednej świetlówki liniowej T8 o mocy 36W, 230V-50 Hz, IP20, wyposażona w statecznik elektroniczny, z modułem awaryjnym 3 godzinnym.
- A4 - Oprawa wewnętrzna z kloszem nastropowa do czterech świetlówek liniowych T8 o mocy 4x18W, 230V, 50Hz, IPmin 44, wyposażona w statecznik magnetyczny.
- A5 - Oprawa oświetleniowa na ścianę do świetlówki kołowej T5, 40W, 230V, IPmin 44, wyposażona w statecznik elektroniczny.
- A6- Oprawa oświetleniowa do nabudowania z kloszem do jednej świetlówki liniowej T8 o mocy 36W, 230V-50 Hz, IP min 44, wyposażona w statecznik elektroniczny.
- A6/AW - Oprawa oświetleniowa do nabudowania z kloszem do jednej świetlówki liniowej T8 o mocy 36W, 230V-50 Hz, IPmin 44, wyposażona w statecznik elektroniczny, z modułem awaryjnym 3 godzinnym.
- A7- Oprawa oświetleniowa do nabudowania z kloszem do dwóch świetlówek liniowych T8 o mocy 2x36W, 230V-50 Hz, IP min 44, wyposażona w statecznik elektroniczny.
- A7/AW - Oprawa oświetleniowa do nabudowania z kloszem do dwóch świetlówek liniowych T8 o mocy 2x36W, 230V-50 Hz, IPmin 44, wyposażona w statecznik elektroniczny, z modułem awaryjnym 3 godzinnym.
- B - Oprawa halogenowa z czujnikiem zmierzchu i ruchu, z żarówką 100W, IPmin.44.
- C - Oprawa oświetlenia zewnętrznego II klasy ochronności, stop.ochrony IP 66 z lampą sodową 100W .
- D - Słup prosty SP-3W z fundamentem prefabrykowanym, z montażem oprawy typu parkowego bezpośrednio na słupie z lampą sodową o mocy 100W .
- E - Oprawa ewakuacyjna awaryjno sieciowa 8W, 3h z zapłonem elektronicznym i atotestem, jednostronna, świetlówka miniaturowa 8W.

**ARTUR POWOLNY**  
mgr inż. elektryk  
Uprawniony Projektant i Kierownik Budowy  
w Specjalności Sieci i Instalacji Elektrycznych  
Upr. Nr 34/97 U.W. Kalisz  
Upr. Nr 163/01 U.W. Łódź  
Mirków 105, 98-400 Wieruszów

<b>BIURO PROJEKTÓW „ELEKTROPROJ”</b>			
98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 22A, tel.(0-62) 78 42 310, kom. 0609 909 934 e-mail: czeslaw.wroblewski@neostrada.pl			
<b>Oznaczenia</b>			
Projektował	inż.Cz. Wróblewski	Skala:	<b>rys. nr 4<sub>1/2</sub></b>
Opracował			
Sprawdził			